


QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

DỰ ÁN NHÀ LÀM VIỆC VÀ KHO, BÃI CHỨA HÀNG HÓA PHƯỜNG KỲ LỬA, TỈNH LẠNG SƠN, TỶ LỆ 1/500



- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC D140
- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC D200
- GIẾNG VẠN
- NHÀ MÁY NƯỚC
- TRẠM BƠM GIẾNG
- HẠNG LẤY NƯỚC CỨU HÓA
- ĐƯỜNG KÍNH- CHIỀU DÀI

Bảng thống kê vật liệu cấp nước sinh hoạt trên TMB			
Tên vật liệu	Số lượng	Đơn vị	
1 Đường ống cấp nước HDPE D110	130,0	m	
2 Đường ống cấp nước HDPE D50	90,0	m	
3 Đồng hồ tổng d50	1,0	cái	
4 Hộp để đồng hồ	1,0	cái	

- GHI CHÚ:**
- 1 CỐNG VÀO
 - 2 NHÀ BẢO VỆ
 - 3 TRẠM BIẾN ÁP
 - 4 NHÀ KHO
 - 5 NHÀ NGHỈ CA CÔNG NHÂN
 - 6 NHÀ ĂN CÔNG NHÂN
 - 7 NHÀ ĐIỀU HÀNH
 - 8 NHÀ LÀM VIỆC
 - 9 BỂ NƯỚC SINH HOẠT
 - 10 BỂ NƯỚC CỨU HÓA + TRẠM BƠM
 - 11 CÂY XANH SÂN VƯỜN
 - 12 BÃI CHỨA HÀNG HÓA
 - 13 SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

STT	Chức năng sử dụng của ô phố ô đất	Hình trạng	Quy hoạch
1	2	3	4
1	Nhà dân cư		
2	Nhà dân cư		
3	Nhà dân cư		
4	Nhà dân cư		
5	Nhà dân cư		
6	Nhà dân cư		
7	Nhà dân cư		
8	Nhà dân cư		
9	Nhà dân cư		
10	Nhà dân cư		
11	Nhà dân cư		
12	Nhà dân cư		
13	Nhà dân cư		
14	Nhà dân cư		
15	Nhà dân cư		
16	Nhà dân cư		
17	Nhà dân cư		
18	Nhà dân cư		
19	Nhà dân cư		
20	Nhà dân cư		
21	Nhà dân cư		
22	Nhà dân cư		
23	Nhà dân cư		
24	Nhà dân cư		
25	Nhà dân cư		
26	Nhà dân cư		
27	Nhà dân cư		
28	Nhà dân cư		
29	Nhà dân cư		
30	Nhà dân cư		

GHI CHÚ:

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT:

- HIỆN TẠI, NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO NHÀ MÁY DÙNG NƯỚC SẠCH DO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH CHUNG CỦA KHU VỰC. ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC ĐƯỢC LẮP ĐẶT MỚI VÀ ĐẦU VÀO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHUNG KHU VỰC.
- NGUỒN CẤP NƯỚC SINH HOẠT SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO BỂ NƯỚC SINH HOẠT SAU ĐÓ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN TẾC NƯỚC TRÊN MÁI CỦA CÁC CÔNG TRÌNH- BẢNG MÁY BƠM NƯỚC.
- TRỰC CẤP NƯỚC CHÍNH VÀO BỂ NƯỚC DÙNG ỐNG HDPE D110, PHÂN PHỐI ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH DÙNG ỐNG HDPE D50. ĐẦU NỐI VÀO CÁC CÔNG TRÌNH DÙNG ỐNG HDPE D25.

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CỨU HÓA:

- NGUỒN CẤP NƯỚC SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO BỂ NƯỚC CỨU HÓA ĐI CÙNG VỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT, SAU ĐÓ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN CÁC HẠNG CỨU HÓA BẰNG MÁY BƠM NƯỚC.
- TRỰC CẤP NƯỚC PHÂN PHỐI ĐẾN HẠNG CỨU HÓA DÙNG ỐNG HDPE D110

Bảng thống kê vật liệu chữa cháy trên tổng mặt bằng			
Tên vật liệu	Số lượng	Đơn vị	
1 Đường ống cấp nước HDPE D110	560,0	m	
2 Hộp đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà	4,0	cái	
3 Trụ cứu hỏa	4,0	trụ	

- GHI CHÚ CẤP NƯỚC:**
- ĐƯỜNG KÍNH
 - ỐNG (MM)
 - HDPE, D= 50 - L= 95,0M
 - ỐNG CẤP NƯỚC
 - ỐNG CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY
 - TẾC NƯỚC MÁI
 - TRỤ CỨU HÓA
 - HỘP ĐỰNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TRONG NHÀ
 - HỘP ĐỰNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
- CHIỀU DÀI ỚNG (M)

- TALUY
 - CÂY XANH CẢNH QUAN
 - SÂN BÃI
 - SÂN BÊ TÔNG
 - CÔNG TRÌNH
 - BÃI CHỨA HÀNG HÓA
 - VÍA HÈ
- CỐNG RÀO

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT :
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KỲ LỬA, TỈNH LẠNG SƠN
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN SỐ /QĐ-UBND NGÀY THÁNG NĂM 2026

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:
CÔNG TY TNHH MTV ANH KIẾT
KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ /TTR-TNHHMTVAK NGÀY THÁNG NĂM 2026

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
DỰ ÁN NHÀ LÀM VIỆC VÀ KHO, BÃI CHỨA HÀNG HÓA PHƯỜNG KỲ LỬA, TỈNH LẠNG SƠN, TỶ LỆ 1/500
(ĐỊA ĐIỂM: KHỐI PỒ TANG, PHƯỜNG KỲ LỬA, TỈNH LẠNG SƠN)

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH HT CTHTKT - CẤP NƯỚC VÀ PHÒNG CHÁY

BẢN VẼ QH: 07/10	GHÉP : 1-A-1	TỶ LỆ 1 : 500	NĂM 2026
CHỦ TRÌ	KTS. NGUYỄN PHƯƠNG MAI		
CHỦ NHIỆM	KS. NGUYỄN T. HỒNG NHUNG		
THIẾT KẾ	KS. NGUYỄN T. HỒNG NHUNG		
KIỂM	KS. VU VĂN QUỲNH		
Q.L KỸ THUẬT	KS. VU VĂN QUỲNH		

ĐƠN VỊ LẬP
GIÁM ĐỐC

KS. VU VĂN QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẾN BẮC
SỐ 38, ĐƯỜNG BẾN BẮC - PHƯỜNG TAM THANH, TỈNH LẠNG SƠN
ĐIỆN THOẠI 0988 372 863 E-MAIL : CONGTYPHANXAYDUNGBENBAC@GMAIL.COM